

## 巴州支队改革转隶以来行政处罚统计(2018年10月1日至2021年10月31日)

序号	被处罚单位(个人)	受案日期	承办人	违法案由	处罚依据	自由裁量情节	应当适用裁量依据	应当裁量范围	实际处罚金额	其他需要说明事项
开发区大队	1 库尔勒经济技术开发区新足领修脚店	2018/11/17	单新涛(主)、毕晶	电器线路的敷设不符合规定	《中华人民共和国消防法》第六十六条				刘强责令停止使用该条不合格电器线路	
开发区大队	2 库尔勒韵达快递服务有限公司	2018/11/22	单新涛(主)、毕晶	封闭疏散通道、安全出口	《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第(三)项	主动消除、减轻违法行为危害后果	《新疆维吾尔自治区公安机关消防机构消防行政处罚自由裁量权规定》第七条第(一)项及《行政处罚自由裁量参考标准》第三条:轻微违法行为	5000-18500	5000	
开发区大队	3 库尔勒经济技术开发区现代青花建材经销部	2018/11/25	单新涛(主)、毕晶	电器线路的敷设不符合规定	《中华人民共和国消防法》第六十六条				现代青花建材经销部经营者许雪晶责令停止使用该条不合格电器线路	
开发区大队	4 库尔勒经济技术开发区标榜理发店	2018/12/13	单新涛(主)、毕晶	电器线路的敷设不符合规定	《中华人民共和国消防法》第六十六条				标榜理发店不符合规定的电器线路责令停止使用	
开发区大队	5 库尔勒经济技术开发区超越时间健身中心	2018/12/14	单新涛(主)、毕晶	未进行消防设计备案,未进行竣工消防备案	《中华人民共和国消防法》第五十八条第二款	该场所建筑面积为840m²	《新疆维吾尔自治区公安机关消防机构消防行政处罚自由裁量权规定》(行政处罚自由裁量参考标准)第一条:属影剧院、公共图书馆的阅览室、营业性室内健身、休闲场馆、医院的门诊楼、大学的教学楼、图书馆、食堂、劳动密集型企业的生产加工车间、寺庙、教堂。且面积1000m²以下	1500以下	3000	
开发区大队	6 库尔勒经济技术开发区英雄联盟桌球俱乐部	2019/1/23	单新涛(主)、毕晶	封闭疏散通道、安全出口	《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第(三)项及第二款	该单位经营性质为个人工商户	《新疆维吾尔自治区公安机关消防机构消防行政处罚自由裁量权规定》第七条第(一)项及《行政处罚自由裁量参考标准》第三条:轻微违法行为		200	祝阔先罚款人民币贰佰元整
开发区大队	7 库尔勒经济技术开发区豆豆照相馆	2019/1/24	单新涛(主)、毕晶	电器线路的敷设不符合规定	《中华人民共和国消防法》第六十六条				豆豆照相馆不符合消防规定的电器线路责令停止使用	
开发区大队	8 库尔勒世纪佳缘网络中心	2019/1/24	单新涛(主)、毕晶	电器线路的敷设不符合规定	《中华人民共和国消防法》第六十六条				世纪佳缘网络中心不符合消防规定的电器线路责令停止使用	
开发区大队	9 曹霞	2019/4/14	单新涛(主)、毕晶	封闭疏散通道、安全出口	《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第(三)项及第二款	个人锁闭安全出口	《新疆维吾尔自治区公安机关消防机构消防行政处罚自由裁量权规定》第七条第(一)项及《行政处罚自由裁量参考标准》第三条:轻微违法行为		450	曹霞罚款人民币肆佰伍拾元整
开发区大队	10 库尔勒经济技术开发区顶尖一族理发店	2019/4/22	单新涛(主)、毕晶	电器线路的敷设不符合规定	《中华人民共和国消防法》第六十六条				顶尖一族理发店不符合规定的电器线路责令停止使用	
开发区大队	11 库尔勒经济技术开发区剪刀手美发店	2019/4/22	单新涛(主)、毕晶	电器线路的敷设不符合规定	《中华人民共和国消防法》第六十六条				剪刀手美发店不符合规定的电器线路责令停止使用	
开发区大队	12 刘胜贵	2019/4/23	单新涛(主)、毕晶	过失引起火灾	《新疆维吾尔自治区消防条例》第七十一条	个人存在过失引起火灾的违法行为	《新疆维吾尔自治区公安机关消防机构消防行政处罚自由裁量权规定》(行政处罚自由裁量参考标准)第十七条:备注:个人存在过失引起火灾的违法行为时,情节较轻的处500元以下罚款的处罚	500以下	400	开发区中兴家园1号楼5单元“04.13”电动车火灾
开发区大队	13 库尔勒经济技术开发区相聚食客餐厅	2019/5/15	单新涛(主)、毕晶	遮挡消火栓	《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第(四)项及第二款	该单位经营性质为个人工商户	《新疆维吾尔自治区公安机关消防机构消防行政处罚自由裁量权规定》第七条第(一)项及《行政处罚自由裁量参考标准》第三条:轻微违法行为		400	陈涛罚款人民币肆佰元整

开发区大队	14	巴州华美启东彩钢有限责任公司	2019/5/20	单新涛(主)、毕晶	电器线路的敷设不符合规定	《中华人民共和国消防法》第六十六条				巴州华美启东彩钢有限责任公司不符合规定的电器线路责令停止使用	
开发区大队	15	库尔勒经济技术开发区艳丽麻辣小吃店	2019/6/17	单新涛(主)、毕晶	电器线路的敷设不符合规定	《中华人民共和国消防法》第六十六条				艳丽麻辣小吃店不符合规定的电器线路责令停止使用	
开发区大队	16	库尔勒经济技术开发区康博老伙夫家庭厨房(经营者:王红雨)	2019/7/13	单新涛(主)、毕晶	遮挡消火栓	《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第(四)项及第二款	该单位经营性质为个体工商户			《新疆维吾尔自治区公安机关消防机构消防行政处罚自由裁量权规定》第七条第(一)项及(行政处罚自由裁量参考标准)第三条:轻微违法行为	400 王红雨罚款人民币肆佰元整
开发区大队	17	库尔勒经济技术开发区渝风缘火锅城(经营者:余双兰)	2019/7/13	单新涛(主)、毕晶	消防设施、器材未保持完好有效	《新疆维吾尔自治区消防条例》第六十五条第一款第(一)项及第二款	该单位经营性质为个体工商户			《新疆维吾尔自治区公安机关消防机构消防行政处罚自由裁量权规定》第七条第(一)项及(行政处罚自由裁量参考标准)第三条:轻微违法行为	200 余双兰罚款人民币贰佰元
开发区大队	18	新疆千洋之星肥业有限公司	2019/7/15	单新涛(主)、毕晶	电器线路的敷设不符合规定	《中华人民共和国消防法》第六十六条				新疆千洋之星肥业有限公司不符合规定的电器线路责令停止使用	
开发区大队	19	库尔勒经济技术开发区兰四兄弟餐厅	2019/7/19	毕晶(主)、单新涛	电器线路的敷设不符合规定	《中华人民共和国消防法》第六十六条				兰四兄弟餐厅不符合规定的电器线路责令停止使用	
开发区大队	20	新疆利泰丝路投资有限公司	2019/8/22	张瑾璐(主)、单新涛	消防设施、器材未保持完好有效	《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第(一)项			5000-18500	《新疆维吾尔自治区公安机关消防机构消防行政处罚自由裁量权规定》第七条第(一)、(六)项以及行政处罚自由裁量参考标准第三条规定(综合判定为其他场所轻微违法行为)	5000
开发区大队	21	库尔勒经济技术开发区天天开心棋牌室	2019/8/23	单新涛(主)、毕晶	电器线路的敷设不符合规定	《中华人民共和国消防法》第六十六条				天天开心棋牌室不符合规定的电器线路责令停止使用	
开发区大队	22	库尔勒经济技术开发区腾鑫龙棋牌室	2019/9/24	毕晶(主)、单新涛	电器线路的敷设不符合规定	《中华人民共和国消防法》第六十六条				腾鑫龙棋牌室不符合规定的电器线路责令停止使用	
开发区大队	23	库尔勒市圆之通快递服务有限公司	2019/10/5	单新涛(主)、毕晶	擅自停用消防设施、器材	《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第(二)项	主动消除、减轻违法行为危害后果		5000-18500	《新疆维吾尔自治区公安机关消防机构消防行政处罚自由裁量权规定》第七条第(一)、(六)项及((行政处罚自由裁量参考标准)第三条:轻微违法行为	5000
开发区大队	24	谢经峰	2019/10/12	单新涛(主)、毕晶	过失引起火灾	《中华人民共和国消防法》第六十四条第一款第(二)项	个人存在过失引起火灾的违法行为			《新疆维吾尔自治区公安机关消防机构消防行政处罚自由裁量权规定》第六条:较轻违法行为标准	400
开发区大队	25	巴州宏程能源建设工程(集团)有限公司	2019/11/14	单新涛(主)、毕晶	过失引起火灾	《新疆维吾尔自治区消防条例》第七十一条	个人存在过失引起火灾的违法行为		500以下	《新疆维吾尔自治区公安机关消防机构消防行政处罚自由裁量权规定》(行政处罚自由裁量参考标准)第十七条:备注:个人存在过失引起火灾的违法行为时,情节较轻的处500元以下罚款的处罚	200 给予巴州宏程能源建设工程(集团)有限公司警告的处罚;给予朱军华罚款人民币贰佰元整的处罚
开发区大队	26	库尔勒经济技术开发区庞氏饭店	2019/5/16	单新涛(主)、毕晶	公众聚集场所未经消防救援机构许可,擅自投入使用、营业的	《中华人民共和国消防法》第五十八条第一款第(五)项	该建筑面积约为600m²		30000-110000	《新疆维吾尔自治区公安机关消防机构消防行政处罚自由裁量权规定》第七条第(一)、(六)项及((行政处罚自由裁量参考标准)第一条:宾馆饭店、商场、市场10000m²-20000m²	30000 庞氏饭店责令停止使用,并处罚款人民币叁万元整

开发区大队	27	王子皓	2020/3/13	古力孜热、司马义(主)、张歌	堵塞消防车通道	《中华人民共和国消防法》第六十条第二款				警告	给予王子皓警告的处罚
开发区大队	28	贾冬梅	2020/3/13	张歌(主)、古力孜热、司马义	堵塞消防车通道	《中华人民共和国消防法》第六十条第二款				警告	给予贾冬梅警告的处罚
开发区大队	29	肖聪	2020/5/16	张歌(主)、古力孜热、司马义	过失引起火灾	《中华人民共和国消防法》第六十四条第一款第(二)项	个人存在过失引起火灾的违法行为	《新疆维吾尔自治区公安机关消防机构消防行政处罚自由裁量权规定》第六条：轻违法行为标准	400		给予肖聪罚款人民币肆佰元整的处罚
开发区大队	30	高亚元	2020/6/12	张歌(主)、古力孜热、司马义	过失引起火灾	《中华人民共和国消防法》第六十四条第一款第(二)项	个人存在过失引起火灾的违法行为	《新疆消防救援机构行政处罚自由裁量权规定》第六条：轻违法行为标准	200		给予高亚元罚款人民币贰佰元整的处罚
开发区大队	31	马继宏	2020/6/15	张歌(主)、古力孜热、司马义	过失引起火灾	《中华人民共和国消防法》第六十四条第一款第(二)项	个人存在过失引起火灾的违法行为	《新疆消防救援机构行政处罚自由裁量权规定》第六条：轻违法行为标准	100		给予马继宏罚款人民币壹佰元整的处罚
开发区大队	32	张新胜	2020/6/24	古力孜热、司马义(主)、张歌	过失引起火灾	《中华人民共和国消防法》第六十四条第一款第(二)项	个人存在过失引起火灾的违法行为	《新疆消防救援机构行政处罚自由裁量权规定》第六条：轻违法行为标准	200		给予张新胜罚款人民币贰佰元整的处罚
开发区大队	33	王凯龙	2020/7/13	张歌(主)、古力孜热、司马义	过失引起火灾	《中华人民共和国消防法》第六十四条第一款第(二)项	个人存在过失引起火灾的违法行为	《新疆消防救援机构行政处罚自由裁量权规定》第六条：轻违法行为标准	100		给予王凯龙罚款人民币壹佰元整的处罚
开发区大队	34	刘小强	2020/10/29	古力孜热、司马义(主)、张歌	过失引起火灾	《中华人民共和国消防法》第六十四条第一款第(二)项	个人存在过失引起火灾的违法行为	《新疆消防救援机构行政处罚自由裁量权规定》第六条：轻违法行为标准	100		给予刘小强罚款人民币壹佰元整的处罚
开发区大队	35	库尔勒润泽恒业农业发展有限公司	2021/4/26	古力孜热、司马义(主)、张歌	消防设施、器材未保持完好有效	《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第(一)项	该单位面积53661.42平方米	《新疆消防救援机构行政处罚自由裁量权规定(试行)》附件《行政处罚自由裁量参考标准》第二条第(一)项较轻违法行为阶次5的标准(其他消防设施未保持完好有效的情形,场所面积53661.42平方米)	13000-15000	13000	
开发区大队	36	新疆富丽震纶棉纺有限公司	2021/4/26	古力孜热、司马义(主)、张歌	过失引起火灾	《新疆维吾尔自治区消防条例》第七十一条	财产损失9510.37元	《新疆消防救援机构行政处罚自由裁量权规定(试行)》附件《行政处罚自由裁量参考标准》第十七条较轻违法行为阶次1的标准(火灾直接财产损失在10万	2000-6100	6100	
开发区大队	37	库尔勒经济技术开发区华荣家满福超市有限公司	2021/5/31	古力孜热、司马义(主)、张歌	人员密集场所使用不合格消防产品逾期未改	《新疆维吾尔自治区消防条例》第七十三条				没收不合格消防产品	给予库尔勒经济技术开发区华荣家满福超市有限公司没收不合格消防产品
开发区大队	38	新疆润海消防设施检测维护有限公司	2021/6/30	古力孜热、司马义(主)、张歌	不具备从业条件从事消防技术服务活动	《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款	从业人员数量不足,未配置线型光束感烟探测器滤光片,未配置800万像素以上照相机,不具备从业条件从事消防技术服务活动	新疆消防救援机构消防行政处罚自由裁量权规定(试行)第八条第一款第(一)项:主动消除、减轻违法行为	单位:50000-100000 个人:10000-50000	单位:50000 个人:10000	给予新疆润海消防设施检测维护有限公司罚款人民币伍万元整的处罚; 给予高兴被罚款人民币壹万元整的处罚

开发区大队	39	巴州全天候智慧消防科技有限公司	2021/7/5	古力孜热、司马义(主)、张歌	不具备从业条件从事消防技术服务活动	《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款	从业人员数量不足，未配备传真机、照相机、对讲机、录音录像设备，不具备从业条件从事消防技术服务活动	新疆消防救援机构消防行政处罚自由裁量权规定》（试行）第八条第一款第（一）项：主动消除、减轻违法行为	单位：50000-100000 个人：10000-50000	单位：50000 个人：10000	给予巴州全天候智慧消防科技有限公司 罚款人民币伍万元整的处罚给予李云停罚款人民币壹万元整的处罚
开发区大队	40	张琳	2021/7/9	张歌(主)、古力孜热、司马义	过失引起火灾	《中华人民共和国消防法》第六十四条第一款第二项	个人存在过失引起火灾的违法行为	《新疆消防救援机构行政处罚自由裁量权规定》第八条：轻违法行为标准	500以下	500	
开发区大队	41	库尔勒和泰物业服务服务有限公司	2021/8/19	张歌(主)、古力孜热、司马义	消防控制室未按规定安排值班操作人员	《高层民用建筑消防安全管理规定》第四十七条第一款第（四）项	控制室未安排人员值班	新疆消防救援机构消防行政处罚自由裁量权规定》（试行）第八条第一款第（一）项：主动消除、减轻违法行为	10000以下	2000	
开发区大队	42	新疆鼎龙消防技术服务有限公司	2021/8/30	古力孜热、司马义(主)、张歌	不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动	《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款	7月份维保报告中气体灭火系统判定未进行判定	新疆消防救援机构消防行政处罚自由裁量权规定》（试行）第八条第一款第（一）项：主动消除、减轻违法行为	单位：50000以下 个人：10000以下	单位：5000 个人：1000	给予龙中海罚款人民币壹仟元整的处罚
开发区大队	43	库尔勒景梦物业服务有限责任公司（扬帆白鹭天缘）	2021/9/16	张歌(主)、古力孜热、司马义	消防设施、器材配置、设置不符合标准	《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第（一）项	该场所面积7121.18平方米	《新疆消防救援机构行政处罚自由裁量权规定（试行）》附件《行政处罚自由裁量参考标准》第二条第（一）项较轻违法行为为阶次3的标准（其他消防设施、器材或者安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准的情形	9000-11000	9000	
开发区大队	44	库尔勒康达物业服务有限责任公司（开发区康博小区）	2021/9/17	张歌(主)、黄开波	消防设施、器材未保持完好有效	《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第（一）项	该场所面积16934.10平方米	《新疆消防救援机构行政处罚自由裁量权规定（试行）》附件《行政处罚自由裁量参考标准》第二条第（一）项较轻违法行为为阶次4的标准（其他消防设施、器材未保持完好有效的情形	11000-13000	11000	
开发区大队	45	新疆群安消防技术服务有限责任公司	2021/9/17	张歌(主)、古力孜热、司马义	不按照国家标准、行业标准开展消防技术服务活动	《中华人民共和国消防法》第六十九条第一款	十七号楼消防电梯不能实现返程功能，而8月份设施维护保养报告中电梯检测是符合	新疆消防救援机构消防行政处罚自由裁量权规定》（试行）第八条第一款第（一）项：主动消除、减轻违法行为	单位：50000以下 个人：10000以下	单位：5000 个人：周龙龙1000；余新博1000	给予周龙龙罚款人民币壹仟元整的处罚；给予余新博罚款人民币壹仟元整的处罚
开发区大队	46	赵荣华	2021/10/19	古力孜热、司马义(主)、张歌	过失引起火灾	《新疆维吾尔自治区消防条例》第十七条	个人存在过失引起火灾的违法行为			200	给予赵荣华罚款人民币贰佰元整的处罚