

库尔勒经济技术开发区消防救援大队2022年5月自由裁量权公示统计表

序号	被处罚单位	受案日期	承办人	违法案由	处罚依据	自由裁量情节	应当适用裁量依据	应当裁量范围	实际处罚金额	其他需要说明事项
1	新疆东鹏钢结构有限公司	2022. 5. 9	张歌(主)、谷琦松	消防设施未保持完好有效(室外消防栓阀门锈死, 无法正常使用)	《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第(二)项	一般违法行为	《行政处罚自由裁量参考标准》第二条第(一)项一般违法行为为阶次8的标准	23000-27000	23000	